

De brandweer gaat alleen nog rijden op geverifieerde automatische brandmeldingen

Wat betekent dit voor u als gebouwgebruiker?

Jaarlijks wordt de brandweer in Drenthe geconfronteerd met een veelheid aan ongewenste OMS-alarmeringen. De brandweer rukt vaak uit voor automatische brandmeldingen die binnenkomen bij Meldkamer Noord-Nederland, terwijl slechts enkele van de jaarlijks bijna 2000 binnenkomende meldingen vanuit gebouwen in Drenthe daadwerkelijk vragen om brandweerinzet. Om het grote aantal loze brandmeldingen en brandweer uitrukken terug te dringen, zullen veranderingen nodig zijn ten opzichte van de huidige werkwijze.

De belangrijkste verandering zal zijn dat de brandweer op enig moment alléén nog uitrukt op geverifieerde brandmeldingen!





Gegroeide vanzelfsprekendheid dat de meldkamer belt en de brandweer komt

Met name de gegroeide vanzelfsprekendheid dat de meldkamer en brandweer te allen tijde handelen op een binnengekomen automatische brandmelding, is de oorzaak van de problematiek. In de huidige situatie neemt Meldkamer Noord-Nederland na een automatische brandmelding het initiatief om u te bellen om een brandmelding te verifiëren. Wettelijk gezien is er echter geen enkele grond voor de meldkamer om de taak van het verifiëren van de brandmelding op zich te nemen, noch dat de brandweer uitrukt om dat te doen.



Belang van verificatie van interne brandmeldingen

In de nieuwe situatie zal Meldkamer Noord-Nederland bij de beoordeling van een automatische brandmelding toetsen of deze geverifieerd is en zal verificatie als norm worden gebruikt om al dan geen brandweer te alarmeren. Alleen als uit nadere informatie na de melding blijkt dat er daadwerkelijk brand is, zal de brandweer worden gealarmeerd. Voor u betekent dit dat het niet langer zo zal zijn dat Meldkamer Noord-Nederland na een binnengekomen brandmelding telefonisch contact met u zoekt om deze melding te verifiëren of bij geen gehoor de brandweer hiervoor alarmeert. Voor de verificatie en het doorgeven van een aangetroffen brand bent u als gebouwgebruiker zelf verantwoordelijk, u dient daarvoor passende maatregelen te treffen.

Hoe kunt u vormgeven aan verificatie van interne brandmeldingen?

De verificatie van een brandmelding kunt u zowel organisatorisch als technisch regelen. Hierbij is organisatorische verificatie afhankelijk van menselijk handelen (verkennen en doorgeven) en daarmee kwetsbaar, terwijl er ook nog eens meer tijd verstrijkt voordat de meldkamer een bevestiging ontvangt. Technische verificatie verloopt geheel automatisch waardoor deze vorm robuust en betrouwbaar is en niet leidt tot tijdverlies.

Technische verificatie zorgt voor directe alarmering brandweer

Technische verificatie geeft niet alleen verreweg de grootste garantie dat er alléén echte meldingen aan de brandweer worden gemeld, belangrijker is de garantie dat hiermee de brandweer (direct) wordt gealarmeerd in het geval er daadwerkelijk sprake is van een brand in uw gebouw!



Een overgang op maat

De overgang naar de nieuwe situatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding die voor iedere gebouwgebruiker anders zal zijn. Diverse factoren zijn van invloed, zoals het soort gebruik, de grootte van uw organisatie en de technische mogelijkheden van de brandmeldinstallatie of de resterende vervangingstermijn ervan. U krijgt in 2021 of 2022 bezoek van een deskundige brandweermedewerker van Veiligheidsregio Drenthe om hierover in gesprek te gaan. In dit overleg worden de veranderingen uiteen gezet en de mogelijkheden voor uw unieke situatie in kaart gebracht, om daarna te verkennen welke vorm van verificatie daarbij het beste past. U kunt vertrouwen op een overgang op maat.



Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met Veiligheidsregio Drenthe via oms@vrd.nl

Meer informatie over de veranderingen omtrent verificatie en over het openbaar meldsysteem in Noord-Nederland is te vinden op:
www.vrd.nl en op www.omsnoordnederland.nl

Meer informatie over brandveilig een gebouw gebruiken is te vinden op:
www.brandweer.nl